ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОБОЛЬСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

10 микрорайон, д. 27,
г. Тобольск, Россия, 626150

28.02.2025 № 57 ж-2025

459161623310

Директору МАОУ
«Лайтамакская СОШ»

Юмадеевой З.Х.

ул. Центральная, 103, стр. 1,
с.Лайтамак, Тобольский район,
Тюменская область, 626105

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений

Тобольской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении образовательного процесса в МАОУ «Лайтамакская СОШ».

Надзорные мероприятия проведены с привлечением специалистов уполномоченных органов - территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г.Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах, а также ОНД и ПР «Тобольский» УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области.

В соответствии с статьей 4 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной политики в интересах детей являются осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений. Государственная политика в интересах детей является приоритетной.

Согласно статье 11 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон №52-ФЗ) юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В соответствии с положениями Федерального закона № 52-ФЗ постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, от 27.10.2020 № 32, от 28.01.2021 № 3 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации

Тобольская межрайонная прокуратура
№ 57ж-2025/20710006/Прдп-13-25

общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21).

Указанные санитарные правила и нормы, требования являются обязательными для исполнения юридическими лицами и гражданами.

При оценке соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены следующие нарушения:

- температура воздуха в спортзале составляла на момент проверки +8°С, в учебном кабинете 7 класса +13°С, при том что согласно п. 3.11.11 СП 2.4.3648-20 допустимая температура воздуха составляет не ниже: в спальных помещениях +18°С, в спортивных залах +17°С, в столовой и в помещениях культурно-массового назначения и для занятий +18°С;

- в учебном кабинете «6 класс» и учительской имеется уклон пола, щели, дефекты покрытия, что противоречит требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;

- отсутствуют инструкции по приготовлению раствора для дезинфекции с применением дезинфицирующего средства «Люир хлор люкс» в школе и «Деохлор» в пришкольном интернате, при том, что в соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления;

- в пришкольном интернате 7 унитазов и 2 умывальника не задействованы, используются бытовые рукомойники со сбором сточных вод в ведро, надворный туалет в неудовлетворительном состоянии, что не соответствует требованиям п.п. 18, 23, 28 СанПин 2.1.3684-21;

- на пищеблоке школы технологического оборудования недостаточно (имеется в наличии один духовой шкаф), процесс приготовления пищи производится на печи, что не соответствует п.2.9 СП 2.3./2.4-3590-20;

- комплекс помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, не соответствует п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20;

- на пищеблоке школы нарушена поточность технологического процесса, исключающая встречные потоки сырой и готовой продукции; в одном производственном помещении осуществляется работа с сырой и готовой продукцией, что не соответствует п. 2.5 СанПин2.3/2.4.3590-20, п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20;

- в помещении пищеблока имеются трещины на стенах и потолке, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что не соответствует требованиям п 2.16 СанПин 2.3/2.4.3590-20 и п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, согласно которым внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений

предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средства и не иметь повреждений;

- в пищеблоке отсутствуют моечные для мытья кухонной и столовой посуды, отсутствует оборудование для хранения овощной продукции (овощи хранятся под столом), что не соответствует п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20;

- в нарушение п. 7.1.4 СанПин2.3/2.4.3590-20 не оставлены на хранение суточные пробы за 29.01.2025, 30.01.2025, 31.01.2025;

- в нарушение п.3.2 СП 2.4.3648-20 частично стерта маркировка ножей, тазов и иных емкостей для пищевых продуктов;

- окна в интернате не открываются, что не соответствует п.2.11.2 СП 2.4.3648-20, согласно которому уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах;

- в прачечной интерната 2 стиральные машинки из 4 находятся в нерабочем состоянии, что не соответствует п. 2.4.14 СП 2.4.3648-20;

- отсутствуют системы холодного и горячего водоснабжения, канализация, что не соответствует п.2.6.1. СП 2.4.3648-20, согласно которому здание хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений;

- в помещении школы установлен 4-ступенчатый фильтр для очистки воды и бактерицидная лампа, при этом паспорт на указанное оборудование, а также журналы промывки фильтров и замены фильтрующего материала, журнал работы бактерицидной лампы отсутствуют, что свидетельствует о нарушении п. 91 СанПин 2.1.3684-21.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» приказом Минстроя России от 09.09.2016 № 627/пр утвержден Свод правил 114.13330 «СНиП 21-03-2003 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы» (далее – СП 114.13330.2016).

По результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности установлено, что на расстоянии менее 50 м от здания пришкольного интерната МАОУ «Лайтамакская СОШ» допущено складирование твердого топлива (дров), что является нарушением п.4.9 СП 114.13330.2016.

Учитывая, что в образовательном учреждении и в расположенном при нем интернате пребывают несовершеннолетние учащиеся, нарушения вышеуказанных требований законодательства сотрудниками МАОУ «Лайтамакская СОШ» является недопустимым и создает условия для нарушения прав несовершеннолетних, которые в силу возраста нуждаются в специальной охране и заботе.

Нарушение правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм может явиться причиной наступления неблагоприятных последствий, связанных с причинением вреда здоровью обучающихся.

На основании изложенного, учитывая, что безопасность жизни, здоровья и соблюдение прав несовершеннолетних является одним из главных направлений деятельности государства, руководствуясь статьями 6, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры.

2. Принять конкретные исчерпывающие меры по устранению допущенных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих, и недопущению их в дальнейшем.

3. По изложенному факту рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях, к установленной законом ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению допущенных нарушений закона письменно сообщить в межрайонную прокуратуру в установленный законом месячный срок с приложением документов, подтверждающих принятые меры по устранению выявленных нарушений.

Заместитель межрайонного прокурора А.С. Огарков

С.Л. Матаева (3456) 24 33 98